

AUTOCERTIFICADO DE GARANTÍA DE INYECCIÓN 0

Por la presente

CIRCUTOR, S.A.

Con dirección en:

**Vial Sant Jordi s/n
08232 VILADECAVALLS (Barcelona)
ESPAÑA**

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que sobre el producto:

Control Dinámico de Potencia

Serie: CDP

Marca CIRCUTOR

Se han realizado en el laboratorio de CIRCUTOR los ensayos necesarios para certificar que el equipo es capaz de asegurar la no inyección a red de un sistema de generación fotovoltaica de conexión a red, en el que se incluyan las familias de inversores FRONIUS GALVO (1).

Así mismo, se ha constatado que el control del equipo, cumple con un tiempo de respuesta inferior a 0,5 segundos (De acuerdo con la instrucción interna de ensayo código L INS CIR ENS 0022), y dispone del algoritmo de control necesario para controlar el comportamiento del inversor anteriormente mencionado, haciendo uso de consignas que son enviadas mediante el protocolo de comunicación a través de un canal de comunicación RS485.

Por lo tanto CIRCUTOR declara que se han realizado los ensayos necesarios para certificar que el CDP es capaz de asegurar la no inyección a red de un sistema de generación fotovoltaica.



**Revisado en Viladecavalls
Fecha: 06/10/14**

**Nombre y Firma: Pablo J. Rodríguez
Responsable de Calidad.**

CIRCUTOR, S.A. - Vial Sant Jordi s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain – Tel. (+34) 937 452 900

(*) Los ensayos se han realizado con un inversor FRONIUS modelo GALVO 1.5-1